

座間市水道事業指定給水装置工事事業者 各位

座間市上下水道局水道施設課

### 分水穿孔部に用いるスリーブコアの「密着形コア」使用の厳格化について(通知)

現在、座間市給水装置工事設計施工基準では、給水装置工事のサドル付分水栓穿孔部に用いるスリーブコアを「密着形コア」としてしておりますが、施工写真から「非密着形コア(銅コア)」の使用が見受けられます。

近年、穿孔穴のサビによる出水不良が起きていることから、穿孔面への密着度を高め防食性向上を目的として、「非密着形コア(銅コア)」の使用を廃止し、「密着形コア」の使用を厳格化します。

経過措置期間終了後に「非密着形コア(銅コア)」の使用が判明した場合は、再施工を指示することになるので、注意してください。

#### ○採用範囲

銅又はステンレス製密着形コア

#### ○使用口径

φ20～φ50

#### ○実施年月日

令和6年4月1日以降、給水工事施工承認申込書を受理した工事に適用。

#### ○経過措置

既に手配しているものについては、令和6年9月30日までは使用することができる。

#### ○注意事項

密着コアの使用にあたっては、製品により装着手順やコア挿入機等が異なることがあるので、製造メーカーの手順書を確認し、熟知した上で施工すること。

非密着形コア(銅コア)



密着形コア

