

## 給水緊急停止報告書

令和4年5月26日

(宛先) 座間市長

郵便番号 252-0021

住所 座間市緑ヶ丘1-1-1

氏名 医療法人社団座間会

理事長 座間 花子

〔法人又は組合にあつては、主たる事務所  
の所在地及び名称並びに代表者の氏名〕

電話番号 046(252)8214

次のとおり報告します。

専用水道の名称 (簡易専用水道にあつては、建築物の名称)	座間緑ヶ丘総合病院専用水道
専用水道の設置場所 (簡易専用水道にあつては、建築物の所在地)	座間市緑ヶ丘1-1-1
緊急停止の日時	令和4年5月25日 午前 10時00分 午後
緊急停止の期間	3時間
緊急停止の理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・給水栓において残留塩素濃度の測定を行ったところ、残留塩素が検出されなかったため、給水を緊急停止した。</li><li>・塩素滅菌装置を点検したところ、装置付近に置いていた工具が倒れて塩素滅菌装置を直撃し、故障していた。</li><li>・装置を新品と交換し、受水槽の水を全て抜き、全ての水栓を開いて溜まっていた水を抜き、末端の給水栓で残留塩素濃度が0.1ミリグラム毎リットル以上になったのを確認のうえ、給水を再開した。</li></ul>