

令和8年5月 水質検査結果一覧表 (浄水)

採水場所	水質基準及び単位	第1配水場	第2配水場	相模が丘配水場	緑ヶ丘系	座間系	立野台系	大塚系	相模が丘系
一般細菌	100個/mL	1 mL中 0	1 mL中 0	1 mL中 0	1 mL中 0	1 mL中 0	1 mL中 0	1 mL中 0	1 mL中 0
大腸菌	検出されないこと	不検出 (陰性)	不検出 (陰性)	不検出 (陰性)	不検出 (陰性)	不検出 (陰性)	不検出 (陰性)	不検出 (陰性)	不検出 (陰性)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L								
セレン及びその化合物	0.01mg/L								
鉛及びその化合物	0.01mg/L								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L								
六価クロム化合物	0.02mg/L								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	2.86	3.83	2.33	2.87	2.90	2.86	3.83	2.34
フッ素及びその化合物	0.8mg/L								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L								
四塩化炭素	0.002mg/L								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L								
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L								
ジクロロメタン	0.02mg/L								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L								
トリクロロエチレン	0.01mg/L								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L								
ベンゼン	0.01mg/L								
塩素酸	0.6mg/L								
クロロ酢酸	0.02mg/L								
クロロホルム	0.06mg/L								
ジクロロ酢酸	0.03mg/L								
ジブromクロロメタン	0.1mg/L								
臭素酸	0.01mg/L								
総トリハロメタン	0.1mg/L								
トリクロロ酢酸	0.03mg/L								
ブromジクロロメタン	0.03mg/L								
ブromホルム	0.09mg/L								
ホルムアルデヒド	0.08mg/L								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L								
鉄及びその化合物	0.3mg/L								
銅及びその化合物	1.0mg/L								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L								
塩化物イオン	200mg/L	6.8	7.6	7.6	6.8	6.8	6.8	7.7	7.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L								
蒸発残留物	500mg/L								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L								
ジェオスミン	0.00001mg/L								
2-MIB	0.00001mg/L								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L								
フェノール類	0.005mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
pH値	5.8~8.6	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	2度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL								
従属栄養細菌	2,000個/mL(暫定)								
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.36	0.30	0.32	0.26	0.30	0.30	0.26	0.32
電気伝導率	mS/m	25.2	21.8	22.4	24.9	25.7	25.3	21.9	21.3
水温	℃	18.7	17.8	18.0	19.5	19.5	19.1	18.5	18.3