令和8年10月　水質検査結果一覧表（原水）

採水場所		第１水源	第２水源	第３水源	四ツ谷配水管理所	深井戸１号井	深井戸３号井	深井戸４号井	深井戸５号井	深井戸７号井
	水質基準及び単位									
一般細菌	100個/mL	1 mL中　0	1 mL中　1	1 mL中　0	1 mL中　2	1 mL中　0	1 mL中　0	1 mL中　0	1 mL中　0	1 mL中　0
大腸菌	検出されないこと	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L									
水銀及びその化合物	0.0005mg/L									
セレン及びその化合物	0.01mg/L									
鉛及びその化合物	0.01mg/L									
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L									
六価クロム化合物	0.02mg/L									
亜硝酸態窒素	0.04mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	4.89	4.38	4.60	2.46	2.32	2.19	3.23	1.74	5.42
フッ素及びその化合物	0.8mg/L									
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L									
四塩化炭素	0.002mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	0.05mg/L									
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L	< 0.0002	< 0.0002	0.0004		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロロメタン	0.02mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.0017	0.0036	0.0009		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0009
トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.0004	0.0004	0.0005		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0006
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L	0.000015	0.000019	0.000058	0.000014		0.000013			0.000018
ベンゼン	0.01mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
塩素酸	0.6mg/L									
クロロ酢酸	0.02mg/L									
クロロホルム	0.06mg/L									
ジクロロ酢酸	0.03mg/L									
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L									
臭素酸	0.01mg/L									
総トリハロメタン	0.1mg/L									
トリクロロ酢酸	0.03mg/L									
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L									
ブロモホルム	0.09mg/L									
ホルムアルデヒド	0.08mg/L									
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L									
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L									
鉄及びその化合物	0.3mg/L									
銅及びその化合物	1.0mg/L									
ナトリウム及びその化合物	200mg/L									
マンガン及びその化合物	0.05mg/L									
塩化物イオン	200mg/L	7.8	7.7	11.8	6.0	5.9	5.8	6.7	5.4	11.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L									
蒸発残留物	500mg/L									
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L									
ジェオスミン	0.00001mg/L									
２－MIB	0.00001mg/L									
非イオン界面活性剤	0.02mg/L									
フェノール類	0.005mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
pH値	5.8～8.6	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	2度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0		0	0	0	0	0
従属栄養細菌	2,000個/mL(暫定)	5	5	6	19		3			3
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	0						
ジアルジア	個/10L	0	0	0						
電気伝導率	mS/m	25.4	27.3	32.6	25.5	23.3	28.6	27.0	26.1	27.6
水温	℃	17.5	17.5	18.0	19.8	19.4	19.8	18.4	20.1	17.0