令和8年10月　水質検査結果一覧表（浄水）

採水場所		第１配水場	第２配水場	相模が丘配水場	緑ケ丘系	座間系	立野台系	大塚系	相模が丘系
	水質基準及び単位								
一般細菌	100個/mL	1 mL中　0	1 mL中　0	1 mL中　0	1 mL中　0	1 mL中　0	1 mL中　0	1 mL中　0	1 mL中　0
大腸菌	検出されないこと	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L								
セレン及びその化合物	0.01mg/L								
鉛及びその化合物	0.01mg/L								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L								
六価クロム化合物	0.02mg/L								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	3.71	4.09	2.32	3.70	3.71	3.69	4.11	2.30
フッ素及びその化合物	0.8mg/L								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L								
四塩化炭素	0.002mg/L								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L								
ジクロロメタン	0.02mg/L								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.0008	0.0018	0.0003	0.0010	0.0012	0.0008	0.0024	0.0004
トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.0002	0.0003	< 0.0002	0.0003	0.0003	0.0002	0.0004	0.0002
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L	0.000016	0.000015	0.000007	0.000015	0.000014	0.000016	0.000016	0.000006
ベンゼン	0.01mg/L								
塩素酸	0.6mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロ酢酸	0.02mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	0.06mg/L	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.003
ジクロロ酢酸	0.03mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
臭素酸	0.01mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	0.1mg/L	< 0.001	0.001	0.005	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	0.006
トリクロロ酢酸	0.03mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002
ブロモホルム	0.09mg/L	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L								
鉄及びその化合物	0.3mg/L								
銅及びその化合物	1.0mg/L								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L								
塩化物イオン	200mg/L	7.1	7.5	7.5	7.2	7.0	7.1	7.6	7.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L	106	104	76.2	99.3	100	99.8	103	75.3
蒸発残留物	500mg/L	200	201	149	188	198	196	195	151
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L								
ジェオスミン	0.00001mg/L								
２－MIB	0.00001mg/L								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L								
フェノール類	0.005mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	< 0.2	0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
pH値	5.8～8.6	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	2度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL								
従属栄養細菌	2,000個/mL(暫定)	1	2	1	4	1	9	0	7
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.24	0.28
電気伝導率	mS/m	25.4	25.2	19.8	25.5	25.7	25.5	25.5	19.8
水温	℃	18.5	17.7	18.4	21.3	20.6	20.5	21.0	20.3