

対象火気器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全自己点検票

年 月 日

点検実施者

氏 名

下記のとおり、対象火気器具等の使用及び露店等の開設に伴い、防火安全の自己点検を行いました。

記

点 検 内 容		チェック欄
1 消火器の設置状況及び使用方法等について		
使用期限の経過していない消火器を準備する		☐
準備した消火器がどこに置いてあるのか、露店等の関係者全員で確認する		☐
露店等の関係者全員で消火器の使用方法を確認する		☐
2 プロパンガスボンベとゴムホースの接続について		
ゴムホースの長さは必要最低限とし、接続部分をホースバンド等で締め付ける		☐
ガスボンベと対象火気器具等は、2 m以上離す		☐
使用前に、ゴムホースにひび割れ等の劣化がないか点検する		☐
ホースの継ぎ足しおよび、二又分岐はしない		☐
ガスボンベは、直射日光に当たらない通気性の良い場所に設置する		☐
ガスボンベは、転倒しないように鎖等で固定する		☐
3 コンロ周りについて		
コンロや火鉢の下には、不燃材料のものを敷く（新聞紙等は敷かない）		☐
コンロ付近に可燃物を置かない		☐
コンロ周りを不燃材料（鉄板など）で囲う		☐
4 発電機及び燃料について		
燃料容器（ガソリン）は、金属製を使用し栓は確実に閉める		☐
燃料容器は、火の近くや直射日光が当たるような場所に保管しない		☐
燃料補給の際には、専用の接続器具を使用し、十分に安全な場所で必ずエンジンを停止してから行う		☐
5 火災発生時等の対応について		
火災発生時に連絡しなければならない場所(消防・主催者等の確認)を確認する		☐
火災発生時の来場者の避難誘導要領を確認する		☐