

座間市水道水の放射性物質検査表(令和4年度)

採水月日	採水時間	測定場所	測定物質		検査結果 報告日	測定機関	検出限界値		
			セシウム134	セシウム137			セシウム134	セシウム137	
4月19日	火	8:48	第3水源	不検出	不検出	4月19日	神奈川県内広域水道企業団 広域水質管理センター	0.8 Bq/kg	0.9 Bq/kg
		9:18	第1水源	不検出	不検出			0.8 Bq/kg	0.7 Bq/kg
		9:32	第1配水場	不検出	不検出			0.7 Bq/kg	0.8 Bq/kg
		9:56	四ツ谷配水管理所	不検出	不検出			0.6 Bq/kg	0.8 Bq/kg
7月20日	水	8:44	第3水源	不検出	不検出	7月20日	神奈川県内広域水道企業団 広域水質管理センター	0.7 Bq/kg	0.8 Bq/kg
		9:00	第1水源	不検出	不検出			0.7 Bq/kg	0.9 Bq/kg
		9:19	第1配水場	不検出	不検出			0.6 Bq/kg	0.8 Bq/kg
		9:44	四ツ谷配水管理所	不検出	不検出			0.8 Bq/kg	0.9 Bq/kg
10月18日	火	8:47	第3水源	不検出	不検出	10月18日	神奈川県内広域水道企業団 広域水質管理センター	0.7 Bq/kg	0.7 Bq/kg
		9:01	第1水源	不検出	不検出			0.6 Bq/kg	0.7 Bq/kg
		9:13	第1配水場	不検出	不検出			0.7 Bq/kg	0.9 Bq/kg
		9:37	四ツ谷配水管理所	不検出	不検出			0.6 Bq/kg	0.8 Bq/kg
1月17日	火	8:54	第3水源	不検出	不検出	1月17日	神奈川県内広域水道企業団 広域水質管理センター	0.7 Bq/kg	0.8 Bq/kg
		9:06	第1水源	不検出	不検出			0.7 Bq/kg	0.8 Bq/kg
		9:22	第1配水場	不検出	不検出			0.7 Bq/kg	0.8 Bq/kg
		9:58	四ツ谷配水管理所	不検出	不検出			0.7 Bq/kg	0.7 Bq/kg

※平成24年4月1日から水道水中の放射性セシウムについて新たな目標値(セシウム134とセシウム137合算で10ベクレル/kg)が適用されました。
 ※「検出限界値」は、放射能の特性として同じ機器で測定しても検体ごとに変動するため、測定ごとに検出限界値を示しています。
 ※「不検出」とは、それぞれの検体に示されている検出限界値未満であることを意味します。